

### Raspuns la clarificari din data de 19.04.2016

Referitor la procedura pentru atribuirea contractului "Repararea partiala a hidroizolatii Lot 1 si Lot 2 conform anunt SEAP nr. 34709/15.04.2016:

#### Intrebare:

In fisa de date se solicita prezentarea de mostre a produselor (membrane, guri scurgere, parafrunzare). In caietul de sarcini se mentioneaza pentru ambele straturi de membrana aceleasi caracteristici ( grosime 4 mm, greutate 4 kg/mp, flexibilitate – 5 grd.C) si se specifica: Ofertantii a caror mostre nu indeplinesc caracteristicile tehnice minimele conform caietului de sarcini, vor fi descalificati, oferta fiind considerata neconforma.

In listele cu cantitati de lucrari se solicita spre ofertare primul strat de membrana astfel: "MEMBRANA BITUMINOASA CU POLIESTER 3KG/MP CU NISIP – SE VA PROCURA MEMBRANA BITUMINOASA 3 MM, ARMATURA POLIESTER..."

Va rugam sa clarificati ce caracteristici vor avea cele 2 straturi de membrana care se vor oferta si prezenta ca mostre.

#### Raspuns:

Pentru primul strat membrana bituminoasa cu poliester acoperita cu nisip , grosimea si greutatea este cea stabilita in devizul oferta la pozitia 3 ( 3 mm, 3kg/mp), restul caracteristicilor raman cele cuprinse in caietul de sarcini  
Pentru al doilea strat, caracteristicile raman cele cuprinse in caietul de sarcini.

Presedinte comisie,  
Ing. Suba Dana

