

Raspuns clarificari

Referitor la procedura pentru atribuirea contractului "Repararea partiala a hidroizolatii Lot 1 si Lot 2 conform anunt SEAP nr. 34709/15.04.2016:

In urma solicitarilor de clarificari, revenim cu urmatoarele specificatii tehnice referitoare la deviz, si anume:

- la art. 3 se modifica primul strat membrana bituminoasa la 4 mm cu poliester , acoperita cu nisip 4,3 kg/mp
- la art.4 se modifica al doilea strat membrana bituminoasa, acoperita cu ardezie 4,5 kg/mp (caracteristica esentiala fiind greutatea)

Presedinte comisie,
ing. Dana Suba