

Raspuns clarificari

Referitor la procedura pentru atribuirea contractului "Repararea partiala a hidroizolatii Lot 1 si Lot 2 conform anunt SEAP nr. 34709/15.04.2016:

Intrebare:

In legatura cu raspunsul la solicitarea de clarificari postat in data de 20/04/2016, va rugam sa ne specificati daca modificarea este valabila pentru toate obiectivele, adica Orologerie-Reparatie hidroizolatii, UMP- Reparatii hidroizolatii (Lot1) si Fac. Ing. Hunedoara(Lot2).

Aceasta modificare este valabila pentru toate articolele unde apare membrana bituminoasa cu poliestere 3kg/mp cu nisip si membrana bituminoasa pe poliestere Faro 4 kg/mp, adica si articolul 5 inclusiv?

Raspuns:

Toate modificarile sunt valabile pentru ambele loturi

la art. 3 primul strat membrana bituminoasa cu poliestere, acoperita cu nisip este de 4 mm, avand greutatea de 4,3 kg/mp

la art.4 al doilea strat membrana bituminoasa cu poliestere, acoperita cu ardezie, grosimea este de 4,5 kg/mp (caracteristica esentiala fiind greutatea)

la art.5 membrana oferita este cea din primul strat adica aferenta caracteristicilor cuprinsa in art.3.

Presedinte comisie,
ing.Dana Suba

