

NR. 163/06.04.2017

## Raspuns la solicitare clarificari

Referitor la clarificarile solicitate pentru achizitie de servicii „Mentenanța sisteme supraveghere video, control acces și antifracție”, cod CPV 50343000-1 din cadrul Universitatii Politehnica Timisoara postata in SEAP cu numarul 84523/04.04.2017, va transmitem urmatoarele :

### Intrebarea 1 :

#### 1. Pentru Sistemul de supraveghere video:

- Cate camere video si DVR-uri sunt in fiecare obiectiv? Va rog frumos sa le detaliami pe fiecare obiectiv in parte.
- Ce model/producer au camerele video din locatii?
- Ce model/producer au DVR-urile din locatii? Cate porturi au DVR-urile?

#### Raspuns :

Sistemul de supraveghere video este alcatuit din 417 buc. camere video, 32 buc.DVR, 16 buc.NVR.

produceri camere video : D-Link, Vivotek, VTX, AM 313, Hikvision

produceri DVR, NVR : ViewCam, 4NSYS, Eagle Eyes, Avitech, Qnap, VTX 1601, Avtech AVC, Hikvision, Unimo, Dahua, Ipcorder

Intotech smart, Qsee cu 8, 12, 16, 24 porturi

### Intrebarea 2 :

#### 2. Pentru Sistemul Control Acces:

- Unitatea de control acces ce model/ producer este?
- Cate centrale sunt in fiecare locatie?

#### Raspuns :

Sistemul de control acces este alcatuit din 20 buc.unitati control

produceri : Impro NTC2, Rosslare, Soyal, Kantech, KT300

### Intrebarea 3 :

#### 3. Pentru instalatiile antifracție:

- Cate centrale antifracție sunt in fiecare locatie?
- Ce model/producer au centralele antifracție?
- Cati PIR sunt in locatii?

#### Raspuns :

Sistemul de antifracție este alcatuit din 29 buc. centrale antifracție.

produceri : DSC PC 5010, Honeywell 561-MB100, Maxys 4020, DSC PC 585, DSC PC 1616, Paradox, PC5200, Cerber C52, PC1832, PC1864, PC5010, Cerber C51, Cerber C50

Intrebarea 4 :

4. Pentru propunerea tehnica:

- Care este modalitatea de a dovedi ca avem dotarea materiala tehnica corespunzatoare? Este suficienta o lista detaliata cu echipamentele semnata si stampilata sau sunt necesare si alte documente?
- In urma declaratiei prin care ofertantul se obliga sa prezinte o lista cu piesele de schimb si subansamblurile cuprinse in Anexa 2, se va pune Anexa 2 – conform cu caietul de sarcini sau complet cu toate echipamentele/materialele conform Anexei 1?

Raspuns :

- modalitatea de dovedire a dotarii tehnice : prezentarea unei liste detaliate cu echipamentele disponibile mentenantei respectiv personalul tehnic specializat angajat si avizat de catre Inspectoratul General al Politiei Romane pentru activitati de mentenanta sisteme supraveghere video, sistem control acces si instalatii antiefracție.
- declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul se obliga sa prezinte o lista cu piesele de schimb si subansamblurile cuprinse in Anexa 2 care sa fie compatibile cu sisteme existente de supraveghere video, control acces si antiefracție.

Intrebarea 5 :

5. Pentru pregatirea propunerii tehnice va rog frumos sa ne transmiteti Anexele 1 si 2 in format editabil.

Raspuns : Anexele 1 si 2 in format editabil postate pe site [http://www.upt.ro/Informatii\\_anunturi-achizitii-publice\\_629\\_ro.html](http://www.upt.ro/Informatii_anunturi-achizitii-publice_629_ro.html)

Intrebarea 6 :

6. Proiectul tehnic care se va intocmi pentru obiectivele, cladirile unde nu exista proiect, se va plati din pretul pentru servicii de mentenanta sau din valoarea pieselor de schimb, subansamblurilor si accesoriilor.

Raspuns :

Costul proiectului tehnic care se va intocmi pentru obiectivele, cladirile unde nu exista proiect, este inclus in pretul serviciului de mentenanta.

Intrebarea 7 :

7. Serviciul de mentenanta include:

- Semestrial: 1 interventie preventiva/obiectiv (o singura data pe toata durata contractului de 9 luni de zile)?
- Lunar: 4 interventii corective, la cererea beneficiarului, pe obiectiv sau pe cladire?

Raspuns :

Serviciul de mentenanta include :

- semestrial : 1 revizie completa semestriala pentru functionarea in conditii optime a intregului sistem.
- lunar: 4 interventii lunare/cladire la cererea beneficiarului si din constatările prestatorului in cazul unei nefunctionalitati a sistemului sau total cumulat interventii ale cladirilor pentru o cladire in cazul nefunctionalitatilor majore, mentionate la pct.4 din caietul de sarcini.

**Intrebarea 8 :**

8. Pentru subcontractare:

- Pentru partea de proiectare ce documente trebuie sa depuna subcontractantul?

**Raspuns :**

Pentru subcontractarea activitatii de proiectare, subcontractantul trebuie sa detina licenta pentru activitati de proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efracției eliberata de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, conform legislatiei in vigoare.

Serviciul Comunicatii si Informatizare

ing.Trifan Daniel

