


Nota:

Deoarece la data predarii proiectului, nu erau stabilite cerintele chirișilor de la etajele 3 și 4, aceasta schema conține numai circuitele de iluminat de urgență obligatorii în spațiile comune ale etajelor.

Înainte de executie, schema va fi corelată cu proiectele de instalații electrice elaborate de chiriși și tabloul etajului respectiv se va completa cu plecări spre tablourile chirișilor cf. acelor proiecte, respectând doar partea de intrare; protecție la supratensiuni și iluminat prezentată în această schema și norma locală NI.2.



ACEASTA SCHEMA POATE FI COPIATA, UTILIZATA ÎN ALTE APLICĂȚII SAU TIPĂRITA NUMAI CU ACORDUL SCRIS AL

FARA MIHAI P.F.A.

Denumire	protecție supratensiuni	intrare	iluminat spații comune	rez. iluminat	priza mentenanță
Consumator					
Tip		din TGD-14/TGD-17	AI2,SI1,SI2		1 LP
Nr. circuit / Faza	02 / RST	01 / RST	1 / R	2 / S	3 / T
Putea totală [kW]		Pc=100	magnetotermic	magnetotermic	magnetotermic
Tip		manual în sarcină	1P + N	1P + N	1P + N
Poli		4P	C 16	C 16	C 16
In [A]		160	6	6	6
Capacitate scc. [kA]		min. 15 kA			
In [A]					30 mA; tip AC
Diferențial					0s
Temporizare					
Tip		portuzibili sectionabili			
Calibrul [A]		3P+N; 50 A; gG 40 A			
Contact					
Tip					
Pn [kV] In [A]		SPD: 3P+N; tip II (C)			
Tip		Imp=25kA			
Domeniu [A]					
Tip cablu		FG7OR	FG7OR		cond. cupru
Compuș din		4x50 mm ²	3x1,5+4x1,5 mm ²		3x2,5 mm ²
Lungime [m]		cf. sch. TGD pecari 14-17			
Tub tip / Ø [mm]			jgheab metalic	jgheab metalic	
Accesorii					
Accesorii					
Observații					1LP: 16A; 250V-in tablou

FARA MIHAI P.F.A.

F35 / 284 / 2015; CUI: 34152874
tel./fax: 0256-323.531; tel: 0722-646.157
e-mail: mihaitara@yahoo.com

Denumire:

CORPUL R. Modificare instalații electrice și instalații de securitate
Unversitatea Politehnica Timisoara
Vol 1. INSTALAȚII ELECTRICE. TGD și spații comune
Tablou TE3; TE4. Schema monofază

Proiectat:

ing. Mihai FARA
autorizate gr. III A; nr. 34201 / 2014

Data:

ing. Mihai FARA
autorizate gr. III A; nr. 34201 / 2014

DATA:

ing. Mihai FARA
autorizate gr. III A; nr. 34201 / 2014

PAGINA:

1

DESEN NR:

9.1/2017-10-E

TOTAL PAGINI:

1