

UNIVERSITATEA POLITEHNICA
TIMIȘOARA

Registrat nr. 012
Ziua 21 Oct.
Anul 2017

Stimata doamna,

Referitor la procedura de achizitie "Modificare instalatii electrice si instalatii de securitate Corp R Bd. Republicii", in vederea studierii documentatiei de intocmire a ofertei si pentru efectuarea vizitei pe teren, va rugam sa aveti bunavointa de decala termenul de depunere a ofertelor pana la data de 7.11.2017, astfel incat sa permita si clarificarea aspectelor tehnice legate de:

- tipul si natura consumatorilor/receptoarelor electrice racordate la tablou(ri) – generatoare de putere deformanta – in vederea stabilirii solutiei de compensare, capacativa sau cu filtre active (recomandata in cazul in care consumatorii sunt preponderent de tip surse in comutatie, cu balast electronic etc.);
- va rugam sa precizati daca se accepta inlocuirea compensarii capacitive cu compensare cu filtre active daca analiza tipului consumatorilor conduce la aceasta solutie si sa indicati parametrii de selectie a acestor echipamente;
- va rugam sa precizati daca se poate face compensare la nivel de etaj in loc de compensare centralizata la TGD.
- va rugam sa ne comunicati data si ora, persoana de contact cu care vom lua legatura pentru efectuarea vizitei pe teren.

In asteptarea raspunsului dvs., va multumim pentru sprijinul acordat.